



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Oct-2013 03-Jan-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: prv-100 gamesa
 Punto de ajuste: 39psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: n/a
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: ninguna

TAG2: prv-101 gamesa
 Punto de ajuste: 39psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: n/a
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: ninguna

TAG3: prv-102 bimbo
 Punto de ajuste: 36psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: n/a
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: ninguna

TAG4: prv-103 bimbo
 Punto de ajuste: 36psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: n/a
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2014
 Fecha de aprobación: 07-May-2014
 Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
 Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna