



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2016 03-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-101	Cliente:	Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.
Punto de ajuste:	39 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	correcto		

TAG2:	PCV-102	Cliente:	Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.
Punto de ajuste:	39 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	correcto		

TAG3:	PCV-103	Cliente:	Bimbo, S.A. de C.V.
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG4:	PCV-104	Cliente:	Bimbo, S.A. de C.V.
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016

Fecha de aprobación: 08-Apr-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez