



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jul-2015 03-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-103 Bimbo, S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: sin problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: buen estado

Observaciones: OK

TAG2: PCV-104 Bimbo, S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG3: PCV-101 Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG4: PCV-102 Grupo Gamesa, S. de R.L. de C.V.

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Sep-2015

Fecha de aprobación: 21-Sep-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez