



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO: <u>04-Apr-2014</u> <u>03-Apr-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA: <u>ANUAL</u>	RO-011

<p>Usuario: <u>bimbo</u></p> <p>Modelo: <u>mercer valve</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>45</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>44</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>ok</u></p>	<p>Usuario: <u>gamesa</u></p> <p>Modelo: <u>mercer valve</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>42</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>42</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>ok</u></p>
--	---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Apr-2014

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez