



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Apr-2015 03-Apr-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>bimbo</u> Modelo: <u>mercer valve</u> Punto de ajuste en placa: <u>45 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>43 psig</u> Observaciones: <u>correcto</u>		Usuario: <u>gamesa</u> Modelo: <u>merrcer valve</u> Punto de ajuste en placa: <u>42 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>42 psig</u> Observaciones: <u>correcto</u>	
--	---	--	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2015

Fecha de aprobación: 31-Mar-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez