IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	**REV. 0**
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-003**

Usuario: **CLIENTE LEE**

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Se corrige corroción
Paneles solares	Se aplica limpieza
Soportería	En buen estado
Manómetros	Pendiente cambio de uno de 0 a 30 Lbs.
Área en general	Se realiza limpieza general

Extintores:

Estado físico	Se retiran para recarga anual
Nivel de presión	adecuada
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
Se aplica mantto. trimestral a prv´s en Tr#1 y Tr#2;Se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesosrios:No se requiere cambio de partes ni refacciones.
- Se purga filtro de solidos: Limpio

Usuario: **Interconexión Lee**

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Se corrige corroción
Paneles solares	Se aplica limpieza
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	Se realiza limpieza general

Extintores:

Estado físico	Se realiza recarga anual
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
-Se aplica mantto. Trimestral a prv´s en TR#1 y TR#2
-Se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesorios
-Se reemplaza 1 orrim en prv # 201 en TR#1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	03/05/2012 04:33:24p.m.
Fecha de aprobación:	07/06/2012 01:36:04p.m.
Elaborado por:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por:	Hodin Alberto Escalante Antuna