



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2014 26-Aug-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	completos y en buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	en buen estado y funcionando
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	en buen estado y limpios
Soportería	en buen estado
Manómetros	en buen estado
Área en general	en orden y limpia



Extintores:

Estado físico	buen estado
Nivel de presión	cargado 1.7 MPa
Fecha de llenado	1 - Oct - 13
Proximo llenado	1 - Oct - 14
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	completos y en buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	en buen estado y funcionando
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	en buen estado y limpios
Soportería	en buen estado
Manómetros	en buen estado
Área en general	en orden y limpia



Extintores:

Estado físico	buen estado
Nivel de presión	cargado 1.7 MPa
Fecha de llenado	1 - Oct - 13
Proximo llenado	1 - Oct - 14
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jul-2014

Fecha de aprobación: 18-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez