



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2014 26-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	se encuentran con oxido, ya fue
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	uno en malas condiciones ya se
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-09-09
Proximo llenado	2015-09-09
Capacidad:	
Observaciones:	en buenas condiciones de operacion

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	falta pintura se tiene programad
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	extintor cargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-09-09
Proximo llenado	2015-09-09
Capacidad:	
Observaciones:	en buenas condiciones de operacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Dec-2014
Fecha de aprobación: 22-Jan-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez