



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2015 26-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Malla deteriorada, esta program:
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-09-01
Proximo llenado	2016-09-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	falta pintura se programara la ap
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-09-01
Proximo llenado	2016-09-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Dec-2015

Fecha de aprobación: 09-Dec-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez