



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Feb-2016 26-May-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Manufacturera Lee

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 5.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 80.64

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0620

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

La prueba sniff, fue adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,227

**Fecha de registro:** 18-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Aug-2016

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Feb-2016	26-May-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,227

Fecha de registro: 18-Jul-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez