



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2014 26-Aug-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": manufacturera lee

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.80

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 58.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
operacion correcta

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,469

Fecha de registro: 03-Oct-2014

Fecha de aprobación: 22-Oct-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-May-2014 26-Aug-2014
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

2,469

Fecha de registro: 03-Oct-2014
Fecha de aprobación: 22-Oct-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez