



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Nov-2014 26-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 70.00


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0571

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorización Adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,824

Fecha de registro: 10-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Nov-2014	26-Feb-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,824

Fecha de registro: 10-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez