



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2015 26-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario lee

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 7.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 68.14

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.1154

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
se ajusta la válvula de suministro de mercaptano.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,426

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2015	26-Aug-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,426

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez