



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV # 200 INTERCONEXIÓN LEE
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: CORRECTA OPERACIÓN

TAG: PRV # 201 INTERCONEXIÓN LEE
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: CORRECTA OPERACIÓN

TAG: PRV # 202 INTERCONEXIÓN LEE
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: CORRECTA OPERACIÓN

TAG: PRV # 203 INTERCONEXIÓN LEE
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: CORRECTA OPERACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/06/2012 04:36:25p.m.
Fecha de aprobación: 26/07/2012 05:28:28p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna