



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV # 204 CLIENTE LEE  
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

**TAG:** PRV # 203 INTERCONEXIÓN LEE  
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

**TAG:** PRV # 205 CLIENTE LEE  
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

**TAG:** PRV # 200 INTERCONEXIÓN LEE  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

**TAG:** PRV # 201 INTERCONEXIÓN LEE  
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

**TAG:** PRV # 202 INTERCONEXIÓN LEE  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EN BUEN ESTADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 25/08/2012 11:16:27a.m.  
**Fecha de aprobación:** 31/08/2012 06:35:38p.m.  
**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto  
**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna