



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXIÓN LEE

Modelo:
SLAM-SHUT: ALTA Y BAJA PRESION

Punto de ajuste en placa:
330 psig

Punto de ajuste encontrado:
330 psig



Observaciones:
Se realiza verificación e inspección a slam shut, encontrando los puntos de ajuste correctos.

ALTA 330 PSI - BAJA 270 PSI

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/09/2012 05:38:38p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2012 04:34:50p.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna