

Buenos días:

Envío a ustedes, calidad de gas correspondiente al periodo del 01 al 07 de marzo del 2013, con la finalidad de que sea capturada en el computador electrónico de flujo de las estaciones de regulación y medición 13030 Igasamex Tepeji y 15260 Igasamex Coyotepec.

Día	COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN															Poder	Poder	Licuales	G.E.
	%C1	%C2	%C3	%nC4	%iC4	%nC5	%iC5	%neoC5	%C6	%C7	%C8	%C9	N2	C02	CO2+N2	BTU(IT)/CF	KJoule/m3	BBL/MMPC	
Promedios	97.7559	1.1544	0.1934	0.0223	0.0367	0.0059	0.016	0	0.0083	0.0174	0.0069	0.0063	0.6643	0.1122	0.7766	1022.089	38081.9597	2.2656	0.5686

Magdalena Frago Rodríguez
Departamento de Operación
Área de Medición

Buenos días:

Envío a ustedes, calidad de gas correspondiente al periodo del 15 al 21 de marzo del 2013, con la finalidad de que sea capturada en el computador electrónico de flujo de las estaciones de regulación y medición 13030 Igasamex Tepeji y 15260 Igasamex Coyotepec.

Día	COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN															Poder	Poder	Licuales	G.E.
	%C1	%C2	%C3	%nC4	%iC4	%nC5	%iC5	%neoC5	%C6	%C7	%C8	%C9	N2	C02	CO2+N2	BTU(IT)/CF	KJoule/m3	BBL/MMPC	
Promedios	91.018	5.262586	.284271	.025357	.023443	.004329	.006143	0	.3019657	0	0	0	2.891386	.464829	3.3562	1027.226514	38273.37686	2.42592857	.601157