



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 29-Sep-2016 28-Dec-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 2015-10-15
 Proximo llenado 2016-10-15
 Capacidad: 6
 Observaciones: Ninguna.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 2015-10-15
 Proximo llenado 2016-10-15
 Capacidad: 6
 Observaciones: No hay.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Autorizadopor: Neftalí López