



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 29-Dec-2014 28-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico Bueno
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 2014-10-11
 Proximo llenado 2015-10-11
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico Bueno
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 2014-10-11
 Proximo llenado 2015-10-11
 Capacidad: 6
 Observaciones: No hay

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09-Jul-2015
Fecha de aprobación: 10-Jul-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Autorizado por: Neftalí López