



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Junio 2012</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el desfogue del regulador de la caseta del cliente

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 1.870000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se realizo la prueba "Snif" en el desfogue del regulador del cliente en el cual se decto levemente el olor a mercaptano, esto por que la valvula del mismo estubo cerrado el tiempo que no hubo consumo en el sistema, cabe mencionar que el trimestre anterior el manometro del envase de mercaptano registraba 25.5 galones, lo mismo que cuando arranco el sistema nuevamente, sin embargo antes de que se abriera la valvula dosificadora nuevamente registro 18 galones.

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 07/07/2012 05:16:04p.m.
 Fecha de aprobación: 16/07/2012 03:05:00p.m.
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez