



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el desfogue del regulador de la caseta del cliente

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.200000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 12.760000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.020000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/03/2013 11:19:39a.m.

Fecha de aprobación: 01/04/2013 07:43:29a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez