



SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Prueba "sniff" realizada en el desfogue del regulador de la caseta del cliente.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.3700000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 18.2000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0200000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Al concluir la prueba Sniff se califica la odorización como buena.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 11:36:33p.m.
 Fecha de aprobación: 06/08/2013 11:51:56a.m.
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez