



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Feb-2014</u>	<u>08-May-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza prueba "Sniff" en el d

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.56

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.01

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Nivel de odorización adecuado.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_