



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Mar-2016</u>	<u>28-Jun-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Afuera de la caseta del cliente

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.20

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0046

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza prueba "Sniff" obteniendo buena percepción. Se registra el nivel de odorización como adecuado.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,582

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Fracsas Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Mar-2016	28-Jun-2016	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,582

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López