



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Jun-2016</u>	<u>28-Sep-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta del usuario Fracsa Alloy

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.50

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0046

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Sin comentarios.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,583

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Frasca Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Jun-2016	28-Sep-2016	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,583

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López