



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Dec-2013</u> <u>28-Mar-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.64

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Adecuada odorización.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

2,749

Fecha de registro: 27-Sep-2014

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Fracsas Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Dec-2013	28-Mar-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,749

Fecha de registro: 27-Sep-2014

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez