



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: VR-05 Fracsa Alloys
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: Linea 1 de regulacion

TAG: VR-04 Interconexion
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: Segundo paso de regulacion linea 2
Stand By, linea que se utilizaria en caso de algun
fallo o mantenimiento del medidor rotativo

TAG: VR-06 Fracsa Alloys
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: linea 2 de regulacion

TAG: VR-01 Interconexion
 Punto de ajuste: 160 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: Primer paso de regulacion antes de
medicion

TAG: VR-02 Interconexion
 Punto de ajuste: 150 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: Monitor de regulacion antes de medicion

TAG: VR-03 Interconexion
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicacion: Prmer paso de regulacion en linea 2
Stand By, linea que se utilizaria en caso de falla o
mantenimiento del medidor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/06/2012 03:07:28p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:18:10p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez