



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Mar-2015 28-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: VR-01 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 150 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADECUADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: REGULACIÓN ANTES DE MEDICIÓN

---



---

**TAG2: VR-02 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 160 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADECUADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: MONITOR DE REGULACIÓN ANTES DE MEDIDOR

---



---

**TAG3: VR-03 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADEUCADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: PRIMER PASO DE REGULACIÓN EN LINEA 2.

---



---

**TAG4: VR-04 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADECUADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN EN LINEA 2

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Mar-2015 28-Jun-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** VR-05 **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADECUADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: REGULACIÓN DE LINEA 1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:** VR-06 **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: ADECUADOS

Estado fisico: BUENO

Observaciones: REGULACIÓN DE LINEA 2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López