



SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": 5ta etapa km

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 99.81 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

no se consumo mercaptano debido a que la la valvula reguladora se encuentra con una fuga, y se cerro la valvula para evitar el desperdicio de este ,la valvula sera cambiada a la brevedad posible

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/04/2012 12:56:22p.m.  
 Fecha de aprobación: 01/05/2012 01:47:58p.m.  
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez  
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal