



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** \_\_\_\_\_ **1ra etapa**

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	_____	ok
Pararrayos	_____	n/a
Sistema de tierras	_____	ok
Bardas y puertas	_____	ok
Pintura de tubería	_____	ok
Paneles solares	_____	ok 13V
Sopotería	_____	ok
Manómetros	_____	buen estado
Área en general	_____	despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico	_____	ok
Nivel de presión	_____	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013	_____
Proximo llenado	30/06/2014	_____
Observaciones:	_____	

**Usuario:** \_\_\_\_\_ **2da etapa**

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	_____	ok
Pararrayos	_____	n/a
Sistema de tierras	_____	ok
Bardas y puertas	_____	ok
Pintura de tubería	_____	ok
Paneles solares	_____	ok 13.5V
Sopotería	_____	ok
Manómetros	_____	ok
Área en general	_____	despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico	_____	ok
Nivel de presión	_____	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013	_____
Proximo llenado	30/06/2014	_____
Observaciones:	_____	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_ 04/10/2013 03:46:17p.m.  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_ 16/10/2013 02:05:54p.m.  
**Elaborado por:** \_\_\_\_\_ Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** \_\_\_\_\_ Mateo Guapo Cerca



SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** \_\_\_\_\_ **3ra etapa**

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	_____	ok
Pararrayos	_____	n/a
Sistema de tierras	_____	ok
Bardas y puertas	_____	ok
Pintura de tubería	_____	ok
Paneles solares	_____	ok 12.9V
Sopotería	_____	ok
Manómetros	_____	ok
Área en general	_____	despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico	_____	ok
Nivel de presión	_____	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013	_____
Proximo llenado	30/06/2014	_____
Observaciones:	_____	
	_____	
	_____	

**Usuario:** \_\_\_\_\_ **4ta etapa**

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	_____	ok
Pararrayos	_____	n/a
Sistema de tierras	_____	ok
Bardas y puertas	_____	ok
Pintura de tubería	_____	ok
Paneles solares	_____	ok 12.4V
Sopotería	_____	ok
Manómetros	_____	ok
Área en general	_____	despejada y tansitable



**Extintores:**

Estado físico	_____	ok
Nivel de presión	_____	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013	_____
Proximo llenado	30/06/2014	_____
Observaciones:	_____	
	_____	
	_____	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_ 04/10/2013 03:46:17p.m.

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_ 16/10/2013 02:05:54p.m.

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_ Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_ Mateo Guapo Cerca



SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** 5ta etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	despejada y transitible



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7 Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013
Proximo llenado	30/06/2014
Observaciones:	

**Usuario:** interconexion

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	poco deteriorada por el sol
Paneles solares	ok 16V
Soportería	ok
Manómetros	reemplazados
Área en general	despejada y transitible



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7 Mpa
Fecha de llenado	30/06/2013
Proximo llenado	30/06/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04/10/2013 03:46:17p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/10/2013 02:05:54p.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca