



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Apr-2012 25-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": 5ta etapa km

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 99.81

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

no se consumo mercaptano debido a que la la valvula reguladora se encuentra con una fuga, y se cerro la valvula para evitar el desperdicio de este ,la valvula sera cambiada a la brevedad posible

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____