



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: 1,1,1 1ra etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2"
SERIE 16109007

TAG: 3,2,1 3ra etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2"
serie 18240363

TAG: 1,2,1 1ra etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: fisher EZR 2"
serie 16109006

TAG: 4,1,1 4ta etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 05-09

TAG: 2,1,1 2da etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 05-09

TAG: 4,2,1 4ta etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 05-09

TAG: 2,2,1 2da etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 05-09

TAG: 5,1,1 5ta etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 20007794

TAG: 3,1,1 3ra etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2"
serie 18240364

TAG: 5,2,1 5ta etapa
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher 99H 2"
serie 20007495

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/10/2012 12:55:31p.m.
Fecha de aprobación: 06/10/2012 11:21:19a.m.
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: 0,1,1 interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2x1"
serie 17382557

TAG: 0,1,2 interconexion
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2x1"
serie 17382555

TAG: 0,2,1 interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2x1"
serie 17382554

TAG: 0,2,2 interconexion
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Fisher EZR 2x1"
serie 17382556

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/10/2012 12:55:31p.m.
Fecha de aprobación: 06/10/2012 11:21:19a.m.
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal