



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-1,1 1RA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2" 30% serie  
16109007  
linea 1

**TAG:** PCV-3,2 3RA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 60% SERIE  
18240363  
BY PASS

**TAG:** PCV-1,2 1RA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2" 30% SERIE  
16109006  
BY PASS

**TAG:** PCV-4,1 4TA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09  
LINEA 1

**TAG:** PCV-2,1 2DA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09  
LINEA 1

**TAG:** PCV-4,2 4TA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09  
BY PASS

**TAG:** PCV-2,2 2DA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09  
BY PASS

**TAG:** PCV-5,1 5TA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 20007794  
LINEA 1

**TAG:** PCV-3,1 3RA ETAPA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 60% SERIE  
18240364  
LINEA 1

**TAG:** PCV-5,2 5ta etapa  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: regulador FISHER 99H 2" SERIE 20007495  
BY PASS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/02/2013 11:36:47p.m.  
**Fecha de aprobación:** 06/02/2013 02:52:46p.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-0,1 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 100% SERIE  
17382557  
PRIMER PASO DE REGULACION

**TAG:** PCV-0,2 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 100% SERIE  
17382554  
SEGUNDO PASO DE REGULACION LINEA 1

**TAG:** PCV-0,3 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 100% SERIE  
17382555  
PRIMER PASO DE REGULACION LINEA 2

**TAG:** PCV-0,4 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: REGULADOR FISHER EZR 2X1" 100% SERIE  
17382556  
SEGUNDO PASO DE REGULACION LINEA 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 01/02/2013 11:36:47p.m.  
**Fecha de aprobación:** 06/02/2013 02:52:46p.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal