IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V			v. PERIOD	O: <u>J</u>	Julio 2013	
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez			FRECUE	ENCIA: TRIM	MESTRAL	RO-006	
TAG:	1,1	1RA ETAPA		TAG:	3,2	3RA ETAPA	
Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	28 psig	_ Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condicion	nes		Estado fisico:	Buenas condicio	ones	
Observaciones:	REGULADOR FISHER I	EZR 2" 30% SERIE		Observaciones:	REGULADOR FISHER 18240363	R EZR 2X1 60% SER	<u> E</u>
	PILOTO 161EB LINEA 1				PILOTO PRX		
			-1				
TAG:	1,2	1RA ETAPA		TAG:	4,1	4TA ETAPA	
Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	28 psig	_ Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	REGULADOR FISHER I		109006	Observaciones:	REGULADOR 99H 2" S	SERIE 05-09	
					PILOTO INTERNO LIN	IEA 1	
TAG:	2,1	2DA ETAPA		TAG:	4,2	4TA ETAPA	
Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	28 psig	_ Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	REGULADOR FISHER S	99H SERIE 05-09		Observaciones:	REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 05-09		
	PILOTO INTERNO				PILOTO INTERNO LIN	IEA 2	
TAG:	2,2	2DA ETAPA		TAG:	5,1	5TA ETAPA	
Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	28 psig	_ Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto gy regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	_ Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condicion	nes		Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	REGULADOR FISHER			Observaciones:	REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 20007794		
	PILOTO INTERNO LINE	-A 2			PILOTO INTERNO LINE A 1		
	•						
TAG: Punto de ajuste:	3,1 28 psig	3RA ETAPA Placa de datos:	Si	TAG: Punto de ajuste:	5,2 28 psig	5TA ETAPA Placa de datos:	Si
Problemas de	No presenta	Sello del piloto	Correctos	Problemas de	No presenta	Sello del piloto	Correctos
control:	D	y regulador:		control:	D	y regulador:	
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones REGULADOR FISHER EZR 2X1 60% SERIE			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones REGULADOR FISHER 99H 2" SERIE 20007795		
Objet vaciones.	18240364			Observaciones.	PILOTO INTERNO LIN		
	PILOTO PRX LINEA 1						
Rev. No./ Res	sp. Descri	Descripción Fecha		Fecha de registro:	09/10/2013 12:43:09p.m.		.m.
0/OUL	Formato	Formato nuevo		Fecha de aprobación:	16/10/2013 02:05:22p.m.		.m.
				Elaborado por	: Emmanuel Sandoval Lopez		ppez
				Aprobado por	: <u> </u>	Mateo Guapo Cerca	a



IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.			PERIODO:	: <u> </u>	Julio 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: Emmanuel Sandoval Lopez			FRECUEN	FRECUENCIA:		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	0,1 450 psig No presenta Buenas condicion REGULADOR FISHER SERIE 17382557 PILOTO PRX LINEA 1		Si Correctos				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	0,2 450 psig No presenta Buenas condicion REGULADOR FISHER SERIE 17382554 PILOTO PRX LINEA 2	-	Si Correctos				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	0,3 100 psig No presenta Buenas condicion REGULADOR FISHER 17382555 PILOTO PRX LINEA 1		Si Correctos				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	0,4 100 psig No presenta Buenas condicion REGULADOR FISHER 17382556 PILOTO PRX LINEA 2	EZR 2X1 100% SEF	Si Correctos				
D. N. (Dec				Focha do rogistro:		09/10/2013 12:43:00	

Rev. No./ Resp.	Descripcion	reciia	recha de registro:	09/10/2013 12.43.09p.111.
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	16/10/2013 02:05:22p.m.
		I.	Elaborado por:	Emmanuel Sandoval Lopez
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca