



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2015 29-Apr-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-0,1 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1

TAG2: PCV-0,2 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1

TAG3: PCV-0,3 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1

TAG4: PCV-0,4 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Jan-2015 29-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-1,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 1ra etapa linea 1 Regulador Fisher EZR 2" 30%
serie 16109

TAG6: PCV-1,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 1ra etapa by pass Regulador Fisher 2" EZR 30%
serie 16109006

TAG7: PCV-2,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 2da etapa Fisher EZR 99H 2" linea 1 serie 05-09

TAG8: PCV-2,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 2da etapa by pass Fisher 99H 2" serie 05-09

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Jan-2015 29-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-3,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 3ra etapa linea 1 Fisher EZR 2x1" 60% serie 18240364

TAG10: PCV-3,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 3ra etapa by pass Fisher EZR 2x1" 60% serie 18240363

TAG11: PCV-4,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 4ta etapa linea 1 Fisher 99H 2" serie 05-09

TAG12: PCV-4,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 4ta etapa by pass Fisher 99H 2" serie 05-09

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>30-Jan-2015 29-Apr-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG13: PCV-5,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 5ta etapa linea 1 Fisher 99H 2" serie 20007794

TAG14: PCV-5,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 5ta etapa by pass Fisher 99H 2" serie 20007795

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 06-Sep-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca