



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Apr-2015 29-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-0,1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1" 100% linea 1 serie 17382557

TAG2: PCV-0,2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1" 100% linea 2 serie 17382554

TAG3: PCV-0,3 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1" 100% linea 1 serie 17382555

TAG4: PCV-0,4 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulador Fisher EZR 2x1" 100% linea 2 serie 173825576

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Apr-2015 29-Jul-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG5: PCV-1,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 1ra etapa linea 1 Regulador Fisher EZR 2" 30%
serie 16109

TAG6: PCV-1,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 1ra etapa by pass Regulador Fisher 2" EZR 30%
serie 16109006

TAG7: PCV-2,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 2da etapa Fisher EZR 99H 2" linea 1 serie 05-09

TAG8: PCV-2,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 2da etapa Fisher EZR 99H 2" by pass serie
05-09

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Apr-2015 29-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-3,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 3ra etapa linea 1 Fisher EZR 2x1" 60% serie 18240364

TAG10: PCV-3,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 3ra etapa by pass Fisher EZR 2x1" 60% serie 18240363

TAG11: PCV-4,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 4ta etapa linea 1 Fisher 99H 2" serie 05-09

TAG12: PCV-4,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 4ta etapa by pass Fisher 99H 2" serie 05-09

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Apr-2015 29-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PCV-5,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 5ta etapa linea 1 Fisher 99H 2" serie 20007794

TAG14: PCV-5,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: 5ta etapa by pass Fisher 99H 2" serie 20007795

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca