



REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DEL GAS

IGASAMEX

Sistema: Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	Periodo: 28-May-2015 al 27-Jun-2015	REV. 0 RO-EVA-02
Punto de Medición: INTERCONEXION	Ficha: RO-EVA-02-141-000-M1-140	
Proveedor: PEMEX	Año: 2015 Mes: Septiembre	

PARAMETROS NOM-001-SECRE-2010

VALORES MEDIDOS

Elemento	Valor	Unidad	Valor	Desviación (%)	Cumple
Metano (CH4) - Min.	84.00	% vol	90.84	8.14	<input checked="" type="checkbox"/>
Oxígeno (O2) - Max.	0.20	% vol	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bióxido de Carbono (CO2) - Max.	3.00	% vol	0.43	-85.65	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno (N2) - Max.	4.00	% vol	1.93	-51.71	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno. Variación Máxima Diaria	1.50	% vol	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Total de Inertes (CO2 y N2) - Max.	4.00	% vol	2.36	-41.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Etano - Max.	11.00	% vol	6.49	-40.96	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura de Rocío de Hidrocarburos K- Max.	271.15	°K	-48.26	-117.80	<input checked="" type="checkbox"/>
Humedad (H2O) - Max.	110.00	mg/m3	2.72	-97.53	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Min.	37.30	MJ/m3	36.30	-2.68	<input type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Max.	43.60	MJ/m3	43.60	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Min.	48.20	MJ/m3	48.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Max.	53.20	MJ/m3	53.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Variación Máxima diaria	5.00	%	0.00	-1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Acido sulfhídrico (H2S) - Max.	6.00	mg/m3	0.79	-86.78	<input checked="" type="checkbox"/>
Azufre total (S) - Max.	150.00	mg/m3	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Observaciones Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015
Fecha de aprobación: 02-Sep-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca