



REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DEL GAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>28-Dec-2015 al 27-Ene-2016</u>	REV. 0 RO-EVA-02
Punto de Medición: <u>interconexion</u>	Ficha: <u>RO-EVA-02-141-000-M1-147</u>	
Proveedor: <u>Engie</u>	Año: <u>2016</u> Mes: <u>Noviembre</u>	

PARAMETROS NOM-001-SECRE-2010

VALORES MEDIDOS

Elemento	Valor	Unidad	Valor	Desviación (%)	Cumple
Metano (CH4) - Min.	84.00	% vol	91.22	8.59	<input checked="" type="checkbox"/>
Oxígeno (O2) - Max.	0.20	% vol	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bióxido de Carbono (CO2) - Max.	3.00	% vol	0.33	-89.13	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno (N2) - Max.	4.00	% vol	0.95	-76.33	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno. Variación Máxima Diaria	1.50	% vol	0.00	-1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total de Inertes (CO2 y N2) - Max.	4.00	% vol	1.27	-68.25	<input checked="" type="checkbox"/>
Etano - Max.	11.00	% vol	7.30	-33.66	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura de Rocío de Hidrocarburos K- Max.	271.15	°K	-45.72	-116.86	<input checked="" type="checkbox"/>
Humedad (H2O) - Max.	110.00	mg/m3	2.04	-98.15	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Min.	37.30	MJ/m3	36.30	-2.68	<input type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Max.	43.60	MJ/m3	43.60	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Min.	48.20	MJ/m3	48.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Max.	53.20	MJ/m3	53.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Variación Máxima diaria	5.00	%	51.18	9.24	<input type="checkbox"/>
Acido sulfhídrico (H2S) - Max.	6.00	mg/m3	0.61	-89.88	<input checked="" type="checkbox"/>
Azufre total (S) - Max.	150.00	mg/m3	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Nov-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizado por: Jorge Alberto Morales Martínez