



**REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DEL GAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 28-Feb-2016 al 27-Mar-2016	<b>REV. 0</b> <b>RO-EVA-02</b>
<b>Punto de Medición:</b> Interconexion	<b>Ficha:</b> RO-EVA-02-141-000-M1-149	
<b>Proveedor:</b> Engie	<b>Año:</b> 2016 <b>Mes:</b> Noviembre	

**PARAMETROS NOM-001-SECRE-2010**

**VALORES MEDIDOS**

Elemento	Valor	Unidad	Valor	Desviación (%)	Cumple
Metano (CH4) - Min.	84.00	% vol	93.64	11.47	<input checked="" type="checkbox"/>
Oxígeno (O2) - Max.	0.20	% vol	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bióxido de Carbono (CO2) - Max.	3.00	% vol	0.57	-80.87	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno (N2) - Max.	4.00	% vol	6.00	50.00	<input type="checkbox"/>
Nitrógeno. Variación Máxima Diaria	1.50	% vol	0.71	-0.52	<input checked="" type="checkbox"/>
Total de Inertes (CO2 y N2) - Max.	4.00	% vol	1.29	-67.75	<input checked="" type="checkbox"/>
Etano - Max.	11.00	% vol	4.82	-56.20	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura de Rocío de Hidrocarburos K- Max.	271.15	°K	-38.12	-114.06	<input checked="" type="checkbox"/>
Humedad (H2O) - Max.	110.00	mg/m3	2.05	-98.14	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Min.	37.30	MJ/m3	36.30	-2.68	<input type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Max.	43.60	MJ/m3	43.60	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Min.	48.20	MJ/m3	48.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Max.	53.20	MJ/m3	53.20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Variación Máxima diaria	5.00	%	50.60	9.12	<input type="checkbox"/>
Acido sulfhídrico (H2S) - Max.	6.00	mg/m3	1.22	-79.68	<input checked="" type="checkbox"/>
Azufre total (S) - Max.	150.00	mg/m3	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Observaciones Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Nov-2016

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Autorizado por:** Jorge Alberto Morales Martínez