



SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>01/10/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

rele vo de valvula de seguridadada 5ta etapa

Ubicación: Otro

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos rele vo de valvula de seguridadada 5ta etapa

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

se relevo la vavula de seguridad de la 5ta etapa se procedio a mantenimiento corrctivo del regulador de la line a 1 y se hizo u valance de los minutos no contabilizados en volumen por el medidor y se sumron al volume corregido en el micro corrector

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 10:13:13p.m.

Fecha de aprobación: 06/10/2012 11:20:13a.m.

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal