



IGASAMEX

REPORTE DE PAROS DE SUMINISTRO

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	FECHA DEL PARO:	<u>30/04/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>			RO-017

Usuario Agricola zarattini
 afectado: _____

Tipo de paro: No programado Otro: _____

Causa del paro: Otro (describa) Otro: trabajos de reparacion

Descripción del paro:

se suspendio el suministro debido a los trbajos de reparacion de la fuga en el punto de interonexion del sistema mazda, afecto ya que el tramo seccionado en el ducto del transportista es el mismo

Tiempo de paro

Inicio:	Fin:	Total (hrs):
<u>30/04/2013 04:30p.m.</u>	<u>01/05/2013 02:30p.m.</u>	<u>0.00</u>

Tiempo de respuesta del Operador (min):	Volumen de gas que no se transportó (m3):
<u>0</u>	<u>34,097.22</u>

Comentarios:

el paro comenzo desde el dia 30 de abril y el cliente anuncio paro de labores hasta nuevo aviso

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>May-12</u>

Fecha de registro: 02/08/2013 01:29:59p.m.
 Fecha de aprobación: 06/08/2013 04:52:17p.m.
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca