



SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: No aplica

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/08/2012 03:06:58p.m.
Fecha de aprobación: 28/08/2012 11:50:26p.m.
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales