



|              |  |             |                   |        |
|--------------|--|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA:     | <u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u> | PERIODO:    | <u>Abril 2012</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>                   | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Llegada a caseta de TOYOTA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 86.4600000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Al momento no estamos odorizando por que no es nesesario ya que sempra esta odorizando

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 03/01/2013 09:53:02p.m.  
 Fecha de aprobación: 04/01/2013 05:05:01p.m.  
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales