



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>01-Jan-2016</u>	<u>31-Mar-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Juan Carlos Morales Díaz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta del usuario TOYOTA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 58.80

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Sempre actualmente nos entrega el gas odorizado por lo cual mantenemos cerrada la válvula dosificadora.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,695

**Fecha de registro:** 25-Oct-2016

**Fecha de aprobación:** 25-Oct-2016

**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Jan-2016 31-Mar-2016  
LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,695

Fecha de registro: 25-Oct-2016  
Fecha de aprobación: 25-Oct-2016  
Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández