



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Apr-2016	30-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta del usuario TOYOTA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 58.80

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Sempre actualmente nos entrega el gas Odorizado por lo cual mantenemos cerrada la válvula dosificadora.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,694

Fecha de registro: 25-Oct-2016

Fecha de aprobación: 25-Oct-2016

Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Apr-2016 30-Jun-2016
LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,694

Fecha de registro: 25-Oct-2016
Fecha de aprobación: 25-Oct-2016
Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández