



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-01 Interconexión Toyota
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630222, regulador 1 a la entrada de la inea 1 en
buena condición

TAG: PCV-06 Usuario Toyota
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630226, regulador 6 de la inea 2 del usuario
Toyota en buena condición

TAG: PCV-02 Interconexión Toyota
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630221, regulador 2 a la entrada de la inea 2 en
buena condición

TAG: PCV-03 Interconexión Toyota
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630224, regulador 3 a la salida de la línea 1 en
buena condición

TAG: PCV-04 Interconexión Toyota
 Punto de ajuste: 285 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630228, regulador 4 a la salida de la inea 2 en
buena condición

TAG: PCV-05 Usuario Toyota
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630225, regulador 5 de la inea 1 del usuario
Toyota en buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/06/2012 03:44:42p.m.
Fecha de aprobación: 01/08/2012 08:58:24a.m.
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales