



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PCV-01 INTERCONEXION TOYOTA
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630222, regulador 1 a la entrada de la inea 1 en
buena condición

TAG: PCV-01 USUARIO TOYOTA
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630225, regulador 5 de la inea 1 del usuario
Toyota en buena condición

TAG: PCV-02 INTERCONEXION TOYOTA
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630221, regulador 2 a la entrada de la inea 2 en
buena condición

TAG: PCV-3 INTERCONEXION TOYOTA
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630224, regulador 3 a la salida de la linea 1 en
buena condición

TAG: PCV-4 INTERCONEXION TOYOTA
 Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630224, regulador 3 a la salida de la linea 1 en
buena condición

TAG: PCV-02 USUARIO TOYOTA
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Marca: Fisher, Modelo:EZR, Tamaño:30% 2", n/s:
16630226, regulador 6 de la inea 2 del usuario
Toyota en buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/09/2013 03:06:54p.m.
Fecha de aprobación: 04/09/2013 04:51:02p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández