



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

|              |   |             |             |             |        |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| SISTEMA:     | Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 01-Jan-2015 | 31-Dec-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Luis Alberto Medina Montijo                     | FRECUENCIA: | ANUAL       |             | RO-010 |

**TAG:** 1 Interconexion

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado

Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Ninguno  
Resortes Ninguno


**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No

**Verificación de:**  
Fugas Ninguna Sello Buen estado

Punto de ajuste 500 psig

Simulaciones de flujo                      Arranque                     

Observaciones: Regulador en buenas condiciones



**TAG:** 2 Interconexion

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado

Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Ninguno  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No

**Verificación de:**  
Fugas Ninguna Sello Buen estado

Punto de ajuste 500 psig

Simulaciones de flujo                      Arranque                     

Observaciones: Regulador en buenas condiciones



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 10-Dec-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Dec-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández





IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

|              |   |             |             |             |        |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| SISTEMA:     | Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 01-Jan-2015 | 31-Dec-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Luis Alberto Medina Montijo                     | FRECUENCIA: | ANUAL       |             | RO-010 |

**TAG:** 1 **Toyota**

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Ninguno  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No

**Verificación de:**  
Fugas Ninguna Sello Buen estado  
Punto de ajuste 50 psig  
Simulaciones de flujo Arranque

Observaciones: Regulador en buenas condiciones



**TAG:** 2 **Toyota**

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Ninguno  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No

**Verificación de:**  
Fugas Ninguna Sello Buen estado  
Punto de ajuste 45 psig  
Simulaciones de flujo Arranque

Observaciones: Regulador en buenas condiciones



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 10-Dec-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Dec-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández