



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. \</u>	PERIODO:	<u>01-Jan-2015 31-Dec-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

<p>Usuario: <u>Interconexion</u></p> <p>Modelo: <u>91-52J51T85V1T</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>450</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>450</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>Valvula en Optimas condiciones</u></p>	<p>Usuario: <u>Toyota</u></p> <p>Modelo: <u>91-67L11V1GV1T</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>75</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>75</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>Valvula en Optimas condiciones</u></p>
--	---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Dec-2015

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández