



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Julio Arturo Mora Gonzalez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK 1.2 OHM
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	18/07/2012
Proximo llenado	18/07/2013

Observaciones:

ACORDE A MANUAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07/12/2012 07:47:21a.m.
Fecha de aprobación: 07/01/2013 11:10:24a.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Nefalí López